

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. BPV - 252_269_39

1. Für das Produkt 252_269_39

2. Artikel Nr. **siehe Anhang**
3. Vorgesehener Verwendungszweck
**Radiatoren und Konvektoren aus Metall dauerhaft in Bauwerke eingebaut,
mit Wasserversorgung von einer externen Heizquelle.**
4. Kontaktanschrift des Herstellers
**Schulte Home GmbH + Co.KG
Am Lindhövel 1, 59846 Sundern**
5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten
- entfällt -
6. System zu Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3
7. Notifizierte Stellen und Leistungskonformität
- entfällt -
8. Europäische technische Bewertung
Nicht zutreffend
9. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikationen
Feuerbeständigkeit	A1	EN 442-1:2015-03 + A1:2003
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Keine	EN 442-1:2015-03 + A1:2003
Maximaler Betriebsdruck p_{max}	10 bar ¹⁾	EN 442-1:2015-03 + A1:2003
Standard Wärmeleistung bei $\Delta T 50K \quad \varnothing_{50}$	1709 W ²⁾	EN 442-1:2015-03 + A1:2003
Kennlinie	$\varnothing = 9.189^*$ $\Delta T^{1.3358 \ 3)}$	EN 442-1:2015-03 + A1:2003

Anmerkung 1), 2) und 3). Dies sind Beispielwerte. Die tatsächlichen Werte aller Produkte, die Gegenstand dieser Erklärung sind, werden auf den Etiketten der Produktverpackung genannt.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hermann Josef Schulte, geschäftsführender Gesellschafter

Sundern, 01.09.2017



Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. BPV - 252_269_39

Zu 2. Artikel- Nummer/n:

EP1685050 EP1690050

Hermann J. Schulte, managing partner

Sundern, 01.09.2017

Place an Date of issue

Signature

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. BPV - 252_269_39



Schulte Home GmbH + Co.KG

Am Lindhövel 1 D- 59846 Sundern

EN 442-1:2015-03 + A1:2003

17

BPV- No.: 252_269_39

252_269_39

In Heizsystemen in Gebäuden

Brandverhalten A 1